

# XX 医院关于做好中秋、国庆期间安全生产 工作的报告

为认真贯彻执行习近平总书记关于防范化解重大安全风险的重要指示批示精神，树立“人民至上、生命至上”的安全理念，切实做好今年中秋、国庆两节期间的安全生产工作，确保医疗卫生工作顺利进行，让人民群众过一个祥和、安全、稳定的节日，结合我院实际，开展了系列相关工作，现将工作情况报告如下。

## 一、制定明确的工作目标

按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，把中秋、国庆期间安全防范工作抓紧抓实，以实际成效牢牢守住安全生产底线红线，坚决防范遏制较大及以上事故发生，确保我院患者及家属、职工生命财产安全。

## 二、加强组织领导，周密部署

为切实做好本次工作，确保工作取得实效，医院成立领导小组，领导小组主要成员如下：

组 长：XXX 院长

副组长：XXX 副院长

XXX 副院长

XXX 副院长

XXX 党委委员

XXX 党委委员（分管领导）

成 员：XXX 保卫科负责人

XXX 骨科主任

XXX 医务科科长

XXX 支部办主任

XXX 感控办主任

XXX 设备科科长

XXX 药剂科主任

XXX 总务科科长

XXX 财务副科长

XXX 审计科科长

XXX 护理部主任

领导小组下设办公室在院办，由 XXX 同志兼任办公室主任，具体负责专项整治工作的组织协调，以促进工作落实到位。

### 三、认真组织开展安全排查

根据文件要求，结合我院自身的特点，从以下各方面开展了工作，工作情况如下：

#### （一）生产设施设备安全排查情况

根据各类设施设备的规范，我院定期对设备进行检验，对于无法通过检验设备进行处置，按照医院固定资产管理办

法提出报废申请，报废申请获得审批后，及时配合医院相关职能部门对设备进行处置，避免因设备故障带来的安全隐患。本次对安全生产设施设备进行了一次全面的排查，主要排查内容如下：

1.疏散走道、楼梯和安全出口，标识是否醒目，是否保持畅通，是否有阻碍逃生的违章设施。

2.火灾报警装置、消防泵、消防栓、灭火器等消防设施设备的配备和完好情况。

3.配电房、电源线路、电梯等是否定期检修、安全使用。

4.压力容器、电梯以及大型医疗器械是否定期检修、安全使用；

5.安全生产重要设施(装备)完好情况和日常管理维护、保养情况和使用情况；

6.危险性较大的特种设备和危险物品的存储容器、运输工具的完好状况及检测检验情况；

7.特种设备操作人员是否持证上岗。

设备安全管理方面的问题排查中发现个别设备档案材料（产品说明书、检验材料、设备台账）不完善的情况。针对该问题，设备科已经对相关档案进行归档整理，对缺失的文件材料进行补全，目前已经完成整改。

## （二）水电安全排查情况

我院水电管理实行 24 小时值班制度，用电负载等级为

一级，市电作为主电，应急柴油发电机组作为备电，重要设备采用 UPS 不间断供电电源。电气工作人员具备相应的专业资格，熟悉电气知识，安全操作规程和运行维修操作规程。水源采用市政供水和井下取水相结合的模式，设置有高位生活水箱和消防水箱，从而保障生活和消防用水。

结合我院实际，我院组织人员对污水站、水泵房、总配电室及备用发电机、生活用水泵房、消防用水泵房进行现场排查，排查后发现生产设施设备运行正常，日常巡查记录材料齐全。

### （三）建筑消防安全排查情况

通过前期对我院消防设施隐患整改，安全隐患已经基本消除，排查的内容主要有：

1. 疏散走道、楼梯和安全出口，标识是否醒目，是否保持畅通，是否有阻碍逃生的违章设施；
2. 火灾报警装置、消防泵、消防栓、灭火器等消防设备的配备和完好情况；
3. 配电房、电源线路、电梯等是否定期检修、安全使用；
4. 消防设施(装备)完好情况和日常管理维护、保养情况和使用情况；
5. 压力容器、电梯以及大型医疗器械是否定期检修、安全使用。

通过排查后，未发现重大安全隐患。

#### （四）生物与危险化学品排查情况

我院一直以来在病原微生物实验室、设施设备、人员资质、菌（毒）种和样本、废弃物处理、应急预案等方面均进行规范管理操作。做到常态化自查，及时发现问题并及时整改，不定期组织相关科室定期进行自查，发现问题，及时总结不足，提出有效的整改方案，不断总结生物与危险化学品工作经验。

结合我院特点，本次组织人员对我院检验科、药剂科、污水处理站、医疗废物暂存点等进行了重点排查，排查中未发现重大安全隐患。

#### （五）道路交通安全排查情况

按照文件抓好“救护车”监管检查，严厉打击“三超一疲劳”、非法超载超速等严重违法等行为。我院“120”急救车辆原则上只能用于医疗急救任务，“120”急救车辆实行“120”调度中心发出的调度单，值班司机实行24小时轮班制度，救护车管理一向按照“120”调度中心和我院救护车管理制度对救护车进行严格管理，确保其安全运行。

#### （六）在建项目安全排查整改情况

我院协同项目施工单位、监理单位对我院在建的业务用房建设开展了以下自查自纠工作：

1. 施工单位各种安全生产规章制度、操作规程是否建立，安全生产责任网络是否建立等；

2. 现场工作环境、安全设施、设备、作业流程、安全连锁装置是否符合安全生产的要求，是否存在隐患等；

3. 中秋、国庆放假期间工地安全是否保障，是否有人对工地进行 24 小时看守。

经过一系列的排查发现施工单位操作规范，未发现生产重大风险。

#### （七）自然灾害防范排查情况

我院临近创业山隧道山崖岩质一般，可能出现落石的风险，损坏我院的建筑设施，我院已经自行对边坡、悬崖进行支护挂网等措施，检查小组对山崖进行现场检查发现，山崖的稳定性存在一定的不确定性，相关分管领导要求保卫科日常巡查要时刻关注该处的情况，及时作出应对措施，并及时报告。

#### （八）重要部位、关键环节排查情况

经过排查小组的认真排查和分析，确定我院重点部位、关键环节为收费大厅、放射科、检验科、麻醉科、库房、中心供氧站，这些部位存在设备较多，贵重物品多，设备线路多而复杂，容易触电起火等特点。针对以上特点，我院总务科工作人员对收费大厅、放射科、检验科、麻醉科相应设备线路进行了全面的排查、对库房易燃物品进行的分类存储并

采取了相应措施，全面排查中心供氧站和管道的运行情况。

经过排查，重要部位、关键环节未发现生产重大风险。

#### （十）做好安保和后勤安全工作

重点排查安全保卫人员配置、演练和应急预案落实情况，安防系统建设及安检工作开展情况，检查重点部位一键报警器、视频监控、防冲撞等安防设施配置情况；排查餐厅、食堂等餐饮服务安全管理情况。

#### 四、切实做好应对突发事件的准备工作

认真落实应急值班制度，配备应急值班人员，严格执行领导带班、24小时值班制度，做到任务到岗、责任到人、管理到位，坚决杜绝擅离职守（附件）。

附件：彝良县 XX 医院中秋、国庆假期值班表

XXX 医院

XXXX 年 X 月 X 日